



ЗЕНИТ АВТОМАТ

аппарат фотографический

РУКОВОДСТВО
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

С О Д Е Р Ж А Н И Е

1. Общие указания	3
1.1. Назначение фотоаппарата и его достоинства	3
1.2. Указания по обращению с фотоаппаратом	5
2. Технические данные	7
3. Комплект поставки	8
4. Устройство фотоаппарата	9
5. Порядок работы с фотоаппаратом	14
5.1. Зарядка фотоаппарата	14
5.2. Установка режимов работы фотоаппарата	18
5.2.1. Фотографирование в автоматическом режиме установки экспозиции	18
5.2.2. Фотографирование в режимах «В» и «Х»	20
5.2.3. Блокировка	20
5.3. Установка диафрагмы	20
5.4. Наводка на резкость	21
5.5. Фотографирование	23
5.6. Разрядка фотоаппарата	23
5.7. Фотографирование с автоспуском	24
5.8. Фотографирование с лампой-вспышкой	25
5.9. Замена объектива	26
6. Свидетельство о приемке	27
7. Гарантийные обязательства	28

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1. НАЗНАЧЕНИЕ ФОТОАППАРАТА И ЕГО ДОСТОИНСТВА

«Зенит-автомат» — однообъективный зеркальный малоформатный автоматический фотоаппарат, предназначенный для широкого круга фотолюбителей. Он используется при различных видах съемки на черно-белую и цветную фотопленки.

Конструкция фотоаппарата рассчитана на байонетное соединение объектива с камерой, кроме этого, имеется возможность установки объективов с присоединительной резьбой M42×1. Рабочее расстояние объектива должно быть 45,5 мм.

«Зенит-автомат» имеет следующие достоинства:

- автоматическая отработка выдержки по предварительно установленной диафрагме и светочувствительности пленки; при этом светоизмерение производится по системе TTL (сквозь объектив), обеспечивает установку правильной экспозиции как при съемке со штатным объективом, так и при использовании сменных объективов, светофильтров, насадочных линз, удлинительных колец;

- фокальный шторный затвор с автоматической электронной отработкой выдержки от 1 до 1/1000 с и выдержкой «B» обеспечивает полное открытие кадрового окна на выдержках от 1 до 1/60 с;

- электронное экспонометрическое устройство со светодиодной индикацией в поле зрения видоискателя;

- счетчик кадров, автоматически сбрасывающийся на «0» при открывании задней крышки фотоаппарата;

- наводка на резкость осуществляется с помощью комбинированной фокусирующей системы, обеспечивающей максимальную четкость изображения в различных условиях съемки;
- поле зрения видоискателя, составляющее 95% поля кадра, способствует более точной компоновке кадра, что особенно важно при выполнении репродукционных работ;
- окуляр снабжен встроенной заслонкой, предназначенной для перекрытия светового потока со стороны окуляра;
- рычаг взвода затвора и транспортировки пленки имеет стартовое положение, что повышает оперативность съемок;
- система упрощенной зарядки пленки, рукоятка обратной перемотки рулеточного типа и западающая кнопка обратной перемотки сокращают затраты времени на подготовительные операции;
- включение экспонометрического устройства совмещено со спусковой кнопкой;
- замок задней крышки блокирован с рукояткой обратной перемотки рулеточного типа;
- зеркало постоянного визирования дает возможность непрерывно наблюдать за объектом съемки до и после экспонирования;
- светосильный объектив оснащен механизмом прыгающей диафрагмы, автоматически закрывающейся на момент срабатывания затвора;
- полностью открытая диафрагма обеспечивает максимальную яркость изображения, рассматриваемого в видоискателе, что важно в момент визирования и наводки на резкость;

- репетитор позволяет визуально оценить глубину резкости изображаемого пространства;
- встроенный электронный автоспуск позволяет сфотографироваться самому фотографу среди друзей или получить автопортрет;
- расширенный диапазон светочувствительности применяемых фотопленок (22—1400 ед. ГОСТ);
- электронный спуск обеспечивает минимальное усилие и возможность дистанционного управления спуском аппарата.

Прежде чем пользоваться фотоаппаратом, тщательно изучите настоящее руководство по эксплуатации.

Конструкция Вашего фотоаппарата может несколько отличаться от изложенной ниже вследствие ее технического развития.

1.2. УКАЗАНИЯ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ФОТОАППАРАТОМ

Фотоаппарат — точный современный оптико-механический прибор, в значительной степени оснащенный электроникой. Обращайтесь с ним бережно, содержите в чистоте, оберегайте от ударов, пыли, сырости и резких перепадов температуры.

Если фотоаппарат внесен с холода в теплое помещение, не спешите вынимать его из футляра, чтобы детали, особенно оптические, не запотели.

Оптические детали трогать руками нельзя, так как это может привести к повреждению просветленных поверхностей. Протирайте оптические просветленные поверхности чистой мягкой материей или ватой, слегка смоченными

спиртом-ректификатом или эфиром. Поверхности зеркала и фокусирующих элементов чистят только в самых необходимых случаях очень мягкой сухой кисточкой, ни в коем случае не применяя влажных средств чистки.

Храните фотоаппарат в закрытом футляре, закрывая объектив крышкой.

Не снимайте без надобности объектив с камеры, чтобы не допускать загрязнения и попадания пыли как на поверхности оптических деталей объектива, так и в камеру.

Зарядку и разрядку фотоаппарата желательно производить в помещении или в тени, избегая прямых солнечных лучей или сильного искусственного освещения. Взводите затвор всегда до упора. Это исключит пропуск кадров на пленке при экспонировании. Не оставляйте фотоаппарат со взвешенным затвором на длительное время, так как это может привести к ухудшению работы затвора. При съемке в морозную погоду не оставляйте аппарат на открытом воздухе, носите его, например, под верхней одеждой, вынимая лишь на время съемки.

Так как фотоаппарат — сложный прибор, то любой ремонт и соответствующие регулировки должны производиться только в специализированных ремонтных мастерских.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Формат кадра, мм	24×36
Применяемая пленка	35-мм перфорированная
Длина пленки в кассете, м	1,65
Число кадров	36
Выдержки затвора, с	от 1 до $1/1000$ (в автоматическом режиме) «B» (от руки), $1/60$ («X»)
Увеличение окуляра, крат	4
Рабочее расстояние камеры, мм	45,5
Штатный объектив	один из объективов: «Гелиос-44К-4» «Гелиос-77К-4» «МС Гелиос-44К-4» «МС Гелиос-77К-4»
фокусное расстояние, мм	58 50
максимальное относительное отверстие	1:2 1:1,8
шкала дистанций, м	от 0,5 до ∞ от 0,4 до ∞
Соединение объектива с камерой	байонетное («оправа К»)
Присоединительные размеры оправы	
под светофильтр	$M52 \times 0,75$
под бленду, мм	$\varnothing 54$
Присоединительные размеры гнезда штативного соединения	$1/4''$

Напряжение питания, В	6 (1,5×4)
Источники питания	типа РЦ-53, СЦ-018 и т. п.
Габаритные размеры аппарата, мм	139×94×98
Масса без источника питания, кг	0,86

Авторские свидетельства: 853595, 153652, 678454, свидетельство на промышленный образец 19095.

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

3.1. Фотокамера «Зенит-автомат» с одним из объективов «Гелиос-44К-4», «МС Гелиос-44К-4», «Гелиос-77К-4» или «МС Гелиос-77К-4»	1 шт.
3.2. Передняя крышка на объектив	1 шт.
3.3. Вкладыш обоймы для крепления лампы-вспышки	1 шт.
3.4. Футляр	1 шт.
3.5. Ремень шейный	1 шт.
3.6. Элемент РЦ-53 (комплектуется магазином при продаже)	4 шт.
3.7. Переходное кольцо (адаптер) для объективов с резьбовым соединением M42×1	1 шт.
3.8. Коробка упаковочная	1 шт.
3.9. Руководство по эксплуатации	1 экз.
3.10. Список мастерских по ремонту и техническому обслуживанию фото- и киноаппаратов	1 экз.

Приложение. Элементы питания, комплектуемые магазином из числа поставляемых заводом-изготовителем, предназначены для проверки аппарата при продаже. Их можно использовать в пределах гарантийного срока.

4. УСТРОЙСТВО ФОТОАППАРАТА

Основные узлы и детали фотоаппарата показаны на рис. 4.1—4.6




Рис. 4.1

- 1 — кнопка репетитора
- 2 — клавиша замка байонета
- 3 — крышка гнезда батареи электропитания
- 4 — спусковая кнопка с гнездом под тросик
- 5 — переключатель режимов работы
- 6 — вкладыш обоймы для крепления лампы-вспышки
- 7 — рукоятка обратной перемотки пленки
- 8 — сигнальный светодиод автоспуска
- 9 — ушко для крепления ремня к фотоаппарату
- 10 — объектив

- 11** — окно счетчика кадров
12 — рычаг взвода затвора и транспортирования пленки
13 — кнопка включения автоспуска
14 — обойма для крепления лампы-вспышки
15 — лимб со шкалой поправки экспозиции
16 — окно шкалы светочувствительности пленки
17 — головка обратной перемотки пленки
18 — штепсельное гнездо для лампы-вспышки («Х») и штепсельное гнездо дистанционного спуска («ПД»)




Рис. 4.2




Рис. 4.3

19 — гнездо штативного соединения

20 — кнопка обратной перемотки

21 — кнопка замка крышки гнезда батареи электропитания




Рис. 4.4

22 — гнездо кассеты

23 — поводок кассетной катушки

24 — окуляр видоискателя

25 — задняя крышка камеры

26 — приемная катушка

27 — мерный валик

Штатный объектив
к аппарату





Рис. 4.6

Рис. 4.5

- 29 — диск со шкалой светочувствительности пленки
30 — рукоятка заслонки окуляра



- 31 — фокусировочное кольцо
32 — шкала дистанций
33 — шкала глубины резкости
34 — кольцо установки значений диафрагмы
35 — рычаг диафрагмы

5. ПОРЯДОК РАБОТЫ С ФОТОАППАРАТОМ

5.1. ЗАРЯДКА ФОТОАППАРАТА

Установите переключатель режимов работы 5 в положение «В». Вставьте в гнездо аппарата элементы питания, для чего нажмите кнопку 21, откройте крышку, поправьте шторку и вложите в гнездо батареи, соблюдая полярность («плюс» батареи к «плюсу» в гнезде, «минус» — к «минусу»). Закройте крышку 3, прижмите ее и, слегка нажав на кнопку, убедитесь, что замок крышки сработал.

Проверьте, работает ли световая индикация, для чего, глядя в окуляр видоискателя, слегка нажмите спусковую кнопку. Если электропитание работает normally, справа от кадровой рамки видоискателя загорятся светодиоды (один или оба). При отсутствии свечения светодиодов зачистите контактные поверхности элементов питания.

Заряжайте фотоаппарат пленкой следующим образом:

- а) оттяните вверх головку обратной перемотки 17 так, чтобы открылась задняя крышка;




Рис. 5.1

б) вложите кассету с пленкой в гнездо 22, оттягивая головку обратной перемотки 17 до упора.

Аппарат можно заряжать всеми типами перфорированной 35-мм пленки в стандартных светонепроницаемых кассетах. Однако рекомендуется не выполнять зарядку пленки при прямом солнечном свете. Если Вы сами наматываете пленку в кассету, то необходимо конец пленки в катушке заправить более тщательно во избежание вырыва пленки при работе. Необходимо также следить, чтобы конец пленки, выступающий из кассеты, был без изломов и перегибов и имел стандартную форму обрезки;

в) опустите головку обратной перемотки 17 вниз до упора, слегка поворачивая, чтобы поводок катушки 23 вошел в кассету;

г) вытяните заправочный конец пленки из кассеты примерно до края камеры, вставьте его в паз приемной катушки 26. Вращая приемную катушку с помощью рычага взвода, следите, чтобы зуб мерного валика 27 вошел в перфорационное отверстие пленки. Пленка должна лежать на полозках кадрового окна без перекоса;

д) закройте заднюю крышку 25, прижав ее плотно, чтобы сработал замок;

е) для подачи к кадровому окну незасвеченной пленки установите режим работы «В» поворотом переключателя режимов работы 5, дважды взведите и спустите затвор, при этом счетчик кадров должен установиться в положение «0», приблизительно в центре окна счетчика кадров.

Взвод затвора осуществляется поворотом рычага 12 против хода часовой стрелки до упора. Спуск — нажа-



Рис. 5.2.

тием спусковой кнопки. Если пленка в кассете намотана плотно, то при взводе затвора головка обратной перемотки будет вращаться. При неплотной намотке пленки на первых кадрах головка вращаться не будет.

Автоматический счетчик кадров показывает, какой по счету кадр на пленке находится против кадрового окна фотоаппарата. Счетчик устанавливается в исходное положение при открывании задней крышки;

ж) установите значение светочувствительности заряженной в аппарат пленки следующим образом:

— поворотом диска 29 совместите индекс шкалы поправки экспозиции 15 с индексом на корпусе аппарата;

— придерживая диск 29 рукой, поверните шкалу поправки экспозиции до появления в середине окна 16 требуемого значения светочувствительности;

— установите индекс шкалы 15 против индекса на корпусе аппарата поворотом диска 29.

Неправильно установленное значение светочувствительности приведет к ошибочной экспозиции.

Точки, расположенные на диске светочувствительности пленки, позволяют устанавливать промежуточные значения светочувствительности.




Рис. 5.3




Рис. 5.4




Рис. 5.5

При установке значения светочувствительности пленки следует пользоваться нижеприведенной таблицей.

Таблица установки значений светочувствительности пленки

Шкала светочувствительности пленки на аппарате	ГОСТ	ASA	DIN
22	22	25	15
●		32	16
●	32	40	17
45	45	50	18
●		64	19
●	65	80	20
90	90	100	21
●		125	22
●	130	160	23
180	180	200	24
●		250	25
●	250	320	26
350	350	400	27
●		500	28
●	500	640	29
700	700	800	30
●		1000	31
●	1000	1250	32
1400	1400	1600	33

5.2. УСТАНОВКА РЕЖИМОВ РАБОТЫ ФОТОАППАРАТА

5.2.1. Фотографирование в автоматическом режиме установки экспозиции

Поворотом переключателя режимов работы 5 установите указатель «A» против индекса на корпусе фотоаппарата. В этом режиме выдержка в фотоаппарате отрабатывается автоматически в зависимости от яркости снимаемого объекта, установленного значения диафрагмы и светочувствительности пленки.




Рис. 5.6

Взведите аппарат и наведите его на объект съемки и, глядя в окуляр видоискателя так, чтобы хорошо была видна кадровая рамка, слегка нажмите спусковую кнопку. В правой части видоискателя видны светящиеся диоды.

Нормальным условиям съемки соответствует попеременное включение-мигание верхнего и нижнего светодиодов (выдержка от 1/30 до 1/1000 с).

Если светится нижний светодиод — съемка «с рук» невозможна (выдержка длиннее 1/30 с), необходимо установить большее отверстие диафрагмы поворотом кольца 34 против часовой стрелки до появления мигания светодиодов, либо закрепить фотоаппарат на штативе, либо вести съемку с лампой-вспышкой. Если светится верхний светодиод — съемка невозможна (выдержка короче 1/1000 с), необходимо уменьшить отверстие диафрагмы поворотом кольца 34 по часовой стрелке до появления мигания светодиодов, либо использовать нейтральный светофильтр.

В случае необходимости Вы можете поворотом диска 29 изменить экспозицию в пределах ± 2 экспозиционные ступени для средних значений светочувствительности пленок, крайние же значения светочувствительности имеют следующие поправки: « 1400^{+2} »; « 700^{-1}^{+2} »; « 45^{-2}^{+1} »; « 22^{-2} » экспозиционные ступени.






Рис. 5.7

Ввод поправок **передко** требуется и в случаях резко различной степени освещения участков снимаемого сюжета, например:

- если основной объект съемки освещен намного слабее фона (съемка на снегу, на воде, на фоне неба, с задним освещением и т. п.), поворотом диска 29 совместите значение поправки «+1» или «+2» на лимбе шкалы 15 с индексом на корпусе аппарата, что приведет к увеличению экспозиции соответственно на одну или две ступени;
- если основной объект съемки освещен намного сильнее фона (освещенное лицо на темном фоне и т. п.), поворотом диска 29 совместите значение поправки «−1» или «−2» с индексом на корпусе аппарата.

5.2.2. Фотографирование в режимах «В» и «Х»

При съемке в режиме «В» затвор будет открыт до тех пор, пока Вы удерживаете спусковую кнопку нажатой. Режим «Х» должен быть установлен при съемке с импульсной лампой-вспышкой.

5.2.3. Блокировка

Блокировка устанавливается при продолжительных перерывах между съемками и в том случае, когда необходимо предотвратить спуск затвора от случайного нажатия на спусковую кнопку, при этом переключатель режимов работы устанавливается в положение «L». В этом режиме автоматика фотоаппарата отключена, и спусковая кнопка заблокирована. Не допускается использование в этом режиме спускового тросика, автоспуска, дистанционного спуска. В случае ошибочных действий для снятия блокировки и закрывания затвора необходимо перевести переключатель режимов работы в положение «B».

5.3. УСТАНОВКА ДИАФРАГМЫ

Выбранное значение диафрагмы объектива установите против индекса по-воротом кольца установки значений диафрагмы 34. При этом диафрагмирования объектива не происходит, а устанавливается лишь значение, до которого закроется диафрагма при съемке.

5.4. НАВОДКА НА РЕЗКОСТЬ

Видоискатель фотоаппарата имеет комбинированное фокусировочное устройство, состоящее из фокусировочных клиньев 37, микропирамид 38 и матового кольца 36.

Глядя в видоискатель, вращайте фокусировочное кольцо объектива 31 так, чтобы изображение объекта съемки в пределах матового кольца и микропирамид было резким, а верхняя и нижняя части изображения в пределах зоны фокусировочных клиньев были совмещены.






Рис. 5.8



Нерезко



Резко

Рис. 5.9

Следует помнить, что фокусировочные клинья и микропирамиды, обеспечивающие максимальную точность наводки на резкость, теряют работоспособность при использовании сменных объективов с малой светосилой в тех случаях, когда наводка на резкость производится при значениях диафрагмы больше 4. Здесь, а также при микро- и макросъемках, для наводки на резкость следует пользоваться кольцевым полем матовой поверхности.

Навести на резкость можно и не глядя в видоискатель. Для этого, вращая фокусировочное кольцо 31 и пользуясь шкалой дистанций 32, установить против индекса шкалы 33 значение расстояния от снимаемого объекта до плоскости пленки, обозначенной индексом Θ .

Индексом, обозначенным латинской буквой «R», пользуются при съемке на инфракрасный фотоматериал. Если Вы, снимая на инфракрасный материал, навели на резкость, сделайте поправку, установив полученное значение дистанции против индекса, обозначенного буквой «R».

После наводки на резкость, пользуясь шкалами 32 и 33, можно определить расстояние от пленки до передней и задней границ резко изображаемого пространства. На шкале 32 против двух одинаковых цифр шкалы 33, равных значению диафрагмы, с которой Вы намерены производить съемку, будут находиться значения дистанций, между которыми объекты съемки получатся резкими. Например, объектив сфокусирован на расстояние 3 м, а значение диафрагмы, с которой будет производиться съемка, равно «8». В этом случае на шкале 32 против двух цифр «8» шкалы 33 можно прочесть, что изображение будет резким от 2,3 до 5 м.

Границы глубины резкости при данном установленном значении диафрагмы можно определить и визуально при нажатии кнопки 1 репетитора. На матовой поверхности видоискателя можно визуально определить, какие предметы будут резкими при данной фокусировке.

5.5. ФОТОГРАФИРОВАНИЕ

Проведя предварительные операции по подготовке фотоаппарата к съемке, и убедившись в правильности наводки на резкость, компоновки кадра, плавным нажатием спусковой кнопки произведите съемку.

ПОМНИТЕ, что резкое нажатие спусковой кнопки неизбежно приведет к вздрагиванию фотоаппарата в момент экспонирования кадра, что может ухудшить снимок из-за смаза изображения.

Съемка при нажатой кнопке репетитора приведет к ошибке экспонирования. При съемках с выдержками длительнее 1/30 с рекомендуется спуск затвора производить спусковым тросиком, который ввинчивается в гнездо, расположенное в центре спусковой кнопки 4.

Фотоаппарат допускает также дистанционное управление через гнездо «ПД» (поз. 18) при помощи пульта дистанционного управления, предназначенного для фотоаппаратов типа «Зенит».

Помните, что при случайном нажатии на спусковую кнопку в режиме «A» и закрытой крышке объектива затвор фотоаппарата может оставаться открытый в течение нескольких секунд. Здесь, а также в любом другом случае, когда в результате ошибочных действий затвор фотоаппарата остается открытым длительное время, необходимо кратковременно перевести переключатель режима работы в положение «B». Затвор фотоаппарата должен закрыться.

5.6. РАЗРЯДКА ФОТОАППАРАТА

Когда счетчик кадров отсчитает 36 кадров, аппарат следует разрядить, перемотав пленку обратно в кассету. Для этого:

- а) нажмите кнопку 20, расположенную на нижней крышке аппарата;

б) откиньте рукоятку 7 и вращайте по направлению стрелки до срыва пленки с приемной катушки. Страйтесь вращать рукоятку плавно, без сильных рывков, и не слишком быстро, чтобы избежать появления следов статического электричества на пленке;

в) вытяните головку обратной перемотки 17 до упора, задняя крышка откроется и, придерживая рукоятку головки обратной перемотки, извлеките кассету.

При необходимости разрядку аппарата можно производить после экспонирования любого количества кадров, предварительно перемотав пленку в кассету.

5.7. ФОТОГРАФИРОВАНИЕ С АВТОСПУСКОМ

Фотографирование с автоспуском может производиться в режимах «A» и «X». Для этого установите аппарат на штатив, после чего:

- а) наведите на резкость;
- б) взведите затвор;
- в) установите диафрагму и проверьте показания светодиодов в поле зрения видоискателя (в режиме «A»);
- г) закройте окуляр видоискателя фотоаппарата заслонкой, повернув рукоятку 30;
- д) нажмите кнопку включения автоспуска 13 и займите цамеченное место перед объективом.

Сигнальный светодиод 8 указывает на то, что работает временная задержка спуска. После срабатывания затвора мигание светодиода прекращается.

При съемке с автоспуском от нажатия на кнопку 13 до срабатывания затвора проходит не менее 6 с.

5.8. ФОТОГРАФИРОВАНИЕ С ЛАМПОЙ-ВСПЫШКОЙ

Затвор в фотоаппарате синхронизирован с работой импульсных электронных ламп-вспышек (Х-синхронизация).

Для соединения с лампой-вспышкой в фотоаппарате имеется штепсельное гнездо «Х».

Конструкция фотоаппарата предусматривает также бескабельное соединение с лампами-вспышками, рассчитанными на такое соединение.

Для этого на камере имеется обойма 14.

При съемках с лампами-вспышками отрабатывается выдержка 1/60 с.

Диафрагма определяется в соответствии с указаниями, имеющимися в руководстве по эксплуатации на лампу-вспышку.




Рис. 5.10

5.9. ЗАМЕНА ОБЪЕКТИВА

Чтобы снять объектив, необходимо нажать на клавишу замка байонета 2 и, поворачивая объектив 10 против хода часовой стрелки, отсоединить его от камеры. При установке объектива на камеру совместите отметки (в виде красных точек) на корпусе объектива и байонетном кольце камеры, поверните объектив по ходу часовой стрелки до упора.

В случае установки на аппарат объектива с резьбовым соединением M42×1 предварительно установите на камеру переходное кольцо (адаптер).

Если объективы имеют механизм нажимной диафрагмы, то переключатель режимов работы диафрагмы объективов перед съемкой должен быть установлен в положение «М». При этом сохраняется нормальная работа аппарата во всех его режимах. Автоматическая отработка выдержки производится по фактическому значению диафрагмы.

При использовании сменного объектива перед началом работы следует проверить возможность его правильной установки. Сменный объектив, имеющий части, выступающие за опорную плоскость или диаметр опорной поверхности меньше диаметра адаптера (48,5 мм), не может быть использован.

Для получения правильной экспозиции (при работе со сменным объективом) при автоматической отработке выдержки по фактическому значению диафрагмы следует навести фотоаппарат на снимаемый объект, закрыть диафрагму до выбранного Вами значения и, сделав задержку 2—3 секунды, произвести съемку.

Автоматическое экспонометрическое устройство наиболее точно согласовано с работой штатного объектива, поэтому для получения оптимальных результатов с другими объективами, воспользуйтесь вводом поправки экспозиции поворотом лимба шкалы 15. Величина поправки определяется экспериментальным путем.

Эти рекомендации справедливы и для других видов фотопринадлежностей.

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ



Фотоаппарат «Зенит-автомат» № 8702804
с одним из объективов:
«Гелиос-44К-4» № 8711736, «МС Гелиос-44К-4» № —,
«Гелиос-77К-4» № —, «МС Гелиос-77К-4» № —
соответствует техническим условиям ТУЗ-3.369-86 и признан годным для эксплуатации.

Представитель ОТК предприятия-изготовителя

Упаковщик

Дата выпуска

Цена с объективом «Гелиос-44К-4» 235 руб, или «МС Гелиос-44К-4» — руб.
Дополнительный прейскурант 082А-1985/23 поз. 402.

Цена с объективом «Гелиос-77К-4» — руб. или «МС Гелиос-77К-4» — руб.

Дополнительный прейскурант —

Адрес для предъявления претензий к качеству:

143400, г. Красногорск-7 Московской области, Красногорский механический завод.

Дата продажи —

Продавец — (подпись или штамп)

Штамп магазина

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий при соблюдении правил по обращению, изложенных в руководстве по эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев со дня продажи через розничную торговую сеть.

Неисправные изделия высылаются в фотомастерскую завода ценной посылкой в полном комплекте, с руководством по эксплуатации и перечнем замеченных неисправностей по адресу: 143400, Красногорск-7 Московской области, Красногорский механический завод. Мастерские, список которых прилагается, производят только техническое обслуживание (мелкий ремонт без разборки, чистка наружных поверхностей, замена крепежных деталей и т. п.).

Обмен неисправных изделий производится по заключению фотомастерской завода в соответствии с действующими республиканскими правилами обмена промышленных товаров, купленных в розничной торговой сети государственной и кооперативной торговли, изданными в соответствии с типовыми правилами обмена.

При продаже изделия работники торговых организаций должны инструктировать покупателя о правилах обращения с изделием согласно руководству по эксплуатации.

Торгующая организация при продаже изделия должна ставить в руководство по эксплуатации штамп магазина и дату продажи.

Если будет установлено, что дефекты изделия появились вследствие нарушения правил хранения и транспортирования, небрежного обращения с изделием в торговой сети или у покупателя, завод-изготовитель за эти дефекты ответственности не несет.

Корешок талона № 1 на гарантийный ремонт
фотоаппарата «Зенит-автомат»

Изъят «.....» 19 Г.

Механик фотомастерской.....

(подпись, фамилия)

Л и н и я о т р е з а

Красногорский механический завод, 143400,
г. Красногорск-7 Московской области.

ТАЛОН № 1 НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

Шифры

Вид продукции

05

Тип фотоаппарата «Зенит-автомат»

156

Заводской №

011

Дата выпуска

.....

Цех-изготовитель

.....

Продан магазином №

.....

(наименование торга)

Дата продажи

.....

Штамп магазина

(подпись)

Дата поступления в мастерскую

.....

Длительность эксплуатации, мес.

.....

Владелец и его адрес:

.....

Выполнены работы по устранению неисправностей:

Механик мастерской

(подпись)

(дата)

Владелец

(подпись)

УТВЕРЖДАЮ:

Зав. фотомастерской

(наим. бытового предприятия)

Штамп фотомастерской «.....» 19 г.

(подпись)

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА

ШиФры

1. Дефект

Причина

Виновник

2. Дефект

Причина

Виновник

3. Этап проявления дефектов

4. Ремонтная мастерская

Аналіз провели:

Нач. бюро анализа

(подпись)

«.....» 19 г.

Отметка КУЦ

ЗАПОЛНЕНИЕ ТАЛОНОВ НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Талон на гарантийный ремонт является носителем исходной информации о качестве изделий. Эта информация служит одним из основных источников для проведения заводом мероприятий по дальнейшему повышению качества изделия.

Талон на гарантийный ремонт заполняется при производстве бесплатного ремонта изделия в течение гарантийного срока, если покупателем будет обнаружена неисправность изделия по вине завода-изготовителя.

Талон на техническое обслуживание заполняется при устранении мелких неисправностей, производимых без разборки аппарата (например, регулировка экспонометрического устройства, замена винтов, закрепление внешних деталей и т. п.).

При заполнении талонов просим обратить внимание на следующее:

- заполнение лицевой стороны талона, за исключением прямоугольников для шифров, производят специалисты фотомастерских;
- заполнение оборотной стороны талона и шифровку всех данных (кодирование), за исключением сведений о дефектах, производят бюро анализа рекламаций завода-изготовителя после поступления талона в его адрес.

Данные о дефектах заполняются фотомастерской завода в соответствии с классификатором.

Дополнение к разделу

«Установка режимов работы фотоаппарата»

При работе с высокочувствительным фотоматериалом необходимо учитывать влияние попадания света через окуляр видоискателя. При наличии постороннего освещения наблюдается перемигивание светодиодов при закрытой крышке объектива и установленном максимальном относительном отверстии.

Вкладыш к руководству по эксплуатации
и техническому описанию фотоаппарата
«Зенит-автомат».

Зак. 8706-2793-5000